

VOLA, ettgreppsblandare för tvättställ, diskbänk och bidé

Innehavare/Utfärdat för

Vola A/S

Lunavej 2, DK-8700 Horsens, Danmark

VAT nummer: DK-17 53 13 28.

Tel: +45 70 23 55 00, fax: +45 70 23 55 11.

E-post: info@vola.dk Hemsida: www.vola.dk

Produktbeskrivning

Vola ettgreppsblandare för tvättställ, diskbänk och bidé.

Blandarna finns med anpassning för normalt eller högt flöde, se information under handelsnamn nedan.

Blandarna ansluts med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Blandare för tappvatten som kan kombineras med olika utloppsenheter beroende på användningsområde.

Handelsnamn

Vola 500, ettgreppsblandare med flöde 0,25 l/s.

Vola 2500, ettgreppsblandare med flöde 0,42 l/s.

Vola svängbara utloppspipar 090, 090A, 090B, 090C, 090D, 090E, 090G, 090H, 090I och 090V.

Utloppspiparna har en svängbarhet på 300° vid blandarkroppen och 300° vid utloppet.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installationen.

Tillhörande handlingar

Monteringsvägledning Vola 500-500T1-590-2500-SC1-SC3-SC5-SC7-SC9-SC10-SC12 utgåva v10, daterad 2021-02-15.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: nr. 128. Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Typgodkännande 0222/05 | 2021-02-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16200



15531



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll, fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Vola A/S, Horsens, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsdatum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan

Kontrollorgan

VolaA/S

enligt handelsnamn

datum

0222/05

†

1002

RISE

DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 1103-5834 från SVGW.

Rapporter 21247313-001, 84115234-AT1h och 84115234-AT1k från TÜV Rheinland LGA.

Rapporter 890109-C, 900224-F och 17716956464 från DTI.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning verifieras i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-02-16 med giltighetstid t.o.m. 2021-02-15.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-02-15.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green